



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Евролан»
ОГРН: 1107746792834, ИНН: 7723772442
115193, Российская Федерация, город Москва,
улица 7-Я Кожуховская, дом 15, строение 1
телефон: +7 (495) 252-07-99, email: support@eurolan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и место-
положение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Евролан»
ОГРН: 1107746792834, ИНН: 7723772442
115193, Российская Федерация, город Москва,
улица 7-Я Кожуховская, дом 15, строение 1
телефон: +7 (495) 252-07-99, email: support@eurolan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Кабели связи симметричные парной скрутки, не распространяющие
горение при групповой прокладке. Торговая марка «Eurolan».
Выпускаемые по ТУ 27.12.31-012-68109808-2019. Согласно
приложениям № 1-3. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
27.12.31

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования
пожарной безопасности. Для кабеля с индексом нг(А)-HF
класс пожарной опасности – П16.8.1.2.1; для кабеля с
индексом нг(А)-LSLTx класс пожарной опасности -
П16.8.2.1.2. Согласно приложениям № 4-6.

код ТН ВЭД
8544 49 9108

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол исследований (анализа) № 0558-НСС/ПБ-2021 от 15.06.2021
Испытательная лаборатория ООО «НСС-ГРУПП»
аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ04 выдан 23.04.2020

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательства соответствия
продукции требованиям нормативных документов)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.06.2021 по 17.06.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.12.31 8544 49 9108	Кабели связи симметричные парной скрутки, марки «Eurolan» не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами диаметром от 0,48 мм до 0,8 мм, от 1 до 100 пар включительно, категорий из ряда: (3, 5e, 6, 6A, 7, 7A, 8.2), в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, в изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE), в оболочке из термопластичной композиции, не содержащей галогенов, пониженной пожарной опасности, пониженным дымо- и газовыделением, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении исполнение нг(A)-HF, марок: Eurolan U/UTP CAT 3 HF нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 3 HF нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 5e HF нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 5e FT LINE нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 5e HF нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 5e HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 5e HF PATCH FT LINE нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 5e HF PATCH нг(A)-HF Eurolan U/UTP CAT 6 HF нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6 HF SLIM LINE нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6 HF FT LINE нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 6 HF нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 6 HF FT LINE нг(A)-HF	ТУ 27.12.31-012-68109808-2019 «Кабели связи симметричные парной скрутки»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.И. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.12.31 8544 49 9108	Eurolan U/UTP CAT 6 HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6 HF PATCH FT LINE нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 6 HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan F/UTP CAT 6 HF PATCH FT LINE нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6A HF нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6A HF ZEBRA нг(A)-HF, Eurolan U/UTP CAT 6A HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan U/FTP CAT 6A HF нг(A)-HF, Eurolan U/FTP CAT 6A HF PATCH SLIM LINE нг(A)-HF, Eurolan F/FTP CAT 6A HF нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 6A HF нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 6A HF SLIM LINE нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 6A HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 7 HF нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 7 HF PATCH нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 7A HF нг(A)-HF, Eurolan S/FTP CAT 8.2 HF нг(A)-HF	ТУ 27.12.31-012-68109808-2019 «Кабели связи симметричные парной скрутки»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Handwritten signature

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОКПД 2 Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции	Документация, по которой выпускается продукция
27.12.31 8544 49 9108	Кабели связи симметричные парной скрутки, марки «Eurolan» не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными однопроволочными или многопроволочными жилами диаметром от 0,48 мм до 0,8 мм, от 1 до 4 пар включительно, категорий из ряда: (5е, 6, 6А, 7, 7А, 8.2), в общем экране и/или экране пар из металлополимерной ленты, в изоляции из полиэтилена высокой плотности (HDPE), в оболочке из ПВХ пластика пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения, исполнение нг(A)-LSLTx, марок: Eurolan U/UTP CAT 5е LT нг(A)-LSLTx, Eurolan F/UTP CAT 5е LT нг(A)-LSLTx, Eurolan U/UTP CAT 6 LT нг(A)-LSLTx, Eurolan U/UTP CAT 6 LT SLIM LINE нг(A)-LSLTx, Eurolan F/UTP CAT 6 LT нг(A)-LSLTx, Eurolan U/UTP CAT 6А LT нг(A)-LSLTx, Eurolan U/FTP CAT 6А LT нг(A)-LSLTx, Eurolan S/FTP CAT 6А LT нг(A)-LSLTx, Eurolan S/FTP CAT 7А LT нг(A)-LSLTx, Eurolan S/FTP CAT 8.2 LT нг(A)-LSLTx	ТУ 27.12.31-012-68109808-2019 «Кабели связи симметричные парной скрутки»



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Н. Симонов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП): - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF - П16; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx - П16
ГОСТ ИЕС 60331-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно	Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО): - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF - ПО8; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx - ПО8



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Симонов
Рохнин

В.Н. Симонов

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60754-1-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот Определение степени кислотности выделяемых газов измерением рН и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия (ПКА): - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПКА1; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx – ПКА2
ГОСТ ИЕС 60754-2-2011		
ГОСТ 12.1.044-89	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – (ПТПМ): - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПТПМ2; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx – ПТПМ1



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Симонов

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К сертификату соответствия № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04.512
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 18.06.2021 по 17.06.2026

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС04

Общество с ограниченной ответственностью «НСС-ГРУПП»
105120, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 38, стр. 1, пом. 11
телефон: 8 800 456-97-15, email: nssgroup-cert@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Обозначение стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – (ПД): - для кабелей с маркировкой нг(А)-HF – ПД1; - для кабелей с маркировкой нг(А)-LSLTx – ПД2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

В.Н. Симонов

В.П. Рохнин

Сертификат не применяется при обязательной сертификации